

Юридический адрес: 302001 г. Орел, ул. Караченская, д. 56А; Телефон: факс: 77-07-27; E-mail: zsheni@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филимова.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510108

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

28 04 2022



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л2605хб от 28.04.2022

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников:

Питьевая вода из артезианной

Объем пробы 0,1 л, 0,5 л, 3,0 л

Код пробы (образца): 07/1.22.682.7.5.05; 07/2.22.682.7.5.05

Заказчик:

Администрация Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской области ИНН: 5708000871

ОГРН: 1025700574790

303765, Орловская область, Должанский район, с. Никольское, ул. Центральная, д. 20

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской области, Орловская область, Должанский район, с. Никольское, ул. Центральная, д. 20

Место осуществления отбора пробы (образца):

Артезианская по адресу: Орловская область, Должанский район, с. Кудиново, ул. Лесная

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 16.03.2022 № 46(р)

Тара, упаковка:

Дата и время отбора пробы (образца):

Дата и время доставки пробы (образца):

НД на методику отбора:

НД на соответствие :

Стеклянная, полиэтиленовая посуда

12.04.2022 10 ч. 00 мин.

12.04.2022 12 ч. 00 мин.

ГОСТ 31861; ГОСТ 31942

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Помощник врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Дмитрова Н.А.

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробу:

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. Информация в протокол лабораторных исследований вносится на основании акта отбора проб

Код образца (пробы): 07/1.22.682.7.5.05

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 12.04.2022

Дата окончания исследования: 18.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Жесткость общая	7,9 ± 1,2 °ж ***	7	мг-экв/лм3	ГОСТ 31954 п.4
2	Сухой остаток	392 ± 35	1000	мг/лм3	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
3	ПАВаниоактивные	0,04 ± 0,01	0,5	мг/лм3	ПНД Ф 14.1:2.4.15-95
4	pH	7,4 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
5	Окисляемость перманганатная	0,5 ± 0,1	5	мг/лм3	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
6	Нефтепродукты	менее 0,005	0,1	мг/лм3	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98
7	Гидрокарбонаты	256,8 ± 30,8 мг/лм3	-	-	ГОСТ 31957
8	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЛМФ	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
9	Цветность	5 ± 1	20	град.	ГОСТ 31868 п.5
10	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
11	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
12	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164
13	Фенольный индекс	менее 0,0005 мг/лм3	-	-	ПНД Ф 14.1:2.4.182-02

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства отбора проб	Заводской номер	сведения о государственной поверке		Действителен до	
			№	дата		
1	Фотометр фотоэлектрический	1070316	1120	184	21.10.2022	
2	Преобразователь ионометрический	0201	С-ВИ	17-09-2021	95267204	16.09.2022
3	Анализатор жидкости "Флюорат 02-1"	670	С-ВИ	09-06-2021	75230954	28.06.2022
4	Электронные аналитические и прецизионные весы Acculab	25303421	С-ВИ	17-11-2021	109831243	16.11.2022

Выводы по результатам: Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Ф.И.О.

Врач санитарно-гигиенической лаборатории Красова М.В.

Подпись

Код образца (пробы): 07/2.22.682.7.5.05

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 12.04.2022

Дата окончания исследования: 14.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см3	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
2	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)

3	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями МУК 4.2.2794-10 (изм. 1), МУК 4.2.3690-21 (изм.2)
4	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	СТБ ISO 7899-2
5	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955-1

Выводы по результатам : Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует установленным нормам.

Биолог Кузьмина Е.В.	Ф.И.О.	Подпись
----------------------	--------	---------


Примечание: * Уровень оценочной неопределенности (при наличии) соответствует заданным параметрам.

** мг/дм³ соответствует мг/л

*** рж соответствует мг-экв/дм³

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Орловской области в городе Ливны"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;
Фактический адрес: Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора ОЕИ

[Подпись]
18.04.2022



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1731 от 28.04.2022
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2605хб от 28.04.2022

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников:

Питьевая вода из артезианной

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Кудинового сельского поселения Должанского района Орловской области, Орловская область,
Должанский район, с.Никольское, ул. Центральная, д. 20

Место осуществления отбора пробы (образца):

Артезианная по адресу: Орловская область, Должанский район, с. Кудиново, ул. Лесная

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 16.03.2022 № 46(р)

Нормативный документ на соответствие
которого проведена оценка:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач по общей гигиене

[Подпись]

Могилевцева А.Ю.