

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в городе Ливны"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27 E-mail: gigiena@orel.ru
Фактический адрес проведения испытаний : 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.510108 выдан ФСА
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.05.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.И. Соколкина

" 17 " 05 2021г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л2019хб от 17.05.2021

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников:

Питьевая вода из атрскважины № 11 ГВК 54200556

Объем пробы 0,5 л, 3,0 л, 0,1 л

Код пробы (образца): 07/1.21.489.8.7.05, 07/2.21.489.8.7.05

Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомхоз" Должанского района Орловской области
303760, Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Кирова, 15 А

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомхоз" Орловская область, Должанский район, п. Долгое, ул. Кирова, д. 15а

Место осуществления отбора пробы (образца):

Артезианская скважина № 11 ГВК 54200556 по адресу: Орловская область, пгт. Долгое, пер. Комплексный

Цель отбора:

По договору

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 21.03.2021 № 47

Тара, упаковка:

Стеклопосуда, полиэтиленовая посуда

Дата и время отбора пробы (образца):

22.04.2021 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

22.04.2021 11 ч. 00 мин.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

НД на соответствие :

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Дополнительные сведения:

Проба(образец) доставлена в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки в указанных нормативных документах. Целостность упаковки не нарушена.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Дмитрова Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Код образца (пробы): 07/1.21.489.8.7.05

Дата начала исследования: 22.04.2021

Дата окончания исследования: 23.04.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | Мутность | менее 1 | 2,6 | ЕМФ | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 |
| 2 | Железо общее | менее 0,05 мг/дм ³ * | 0,3 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.50-96 |
| 3 | Жесткость общая | 5,5 ± 0,8 °ж ** | 7 | мг-экв/дм ³ | ГОСТ 31954-2012 |
| 4 | Окисляемость перманганатная | 0,45 ± 0,09 | 5 | мг/дм ³ | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
| 5 | ПАВанионоактивные | 0,04 ± 0,01 | 0,5 | мг/дм ³ | ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 |
| 6 | Запах при 20 °С | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 7 | Запах при 60 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 8 | Привкус | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 9 | Цветность | 10 ± 3 | 20 | град. | ГОСТ 31868-2012 |
| 10 | Общая минерализация (сухой остаток) | 369 ± 33 | 1000 | мг/дм ³ | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 |
| 11 | рН | 7,5 ± 0,2 | от 6 до 9 | единицы рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| 12 | Нефтепродукты (суммарно) | менее 0,005 | 0,1 | мг/дм ³ | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| № п/п | Наименование, тип средства отбора проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|---|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Фотометр фотоэлектрический | 1070316 | 1120/184 | 21.10.2022 |
| 2 | Преобразователь ионометрический | 0201 | 13156/142 | 21.10.2021 |
| 3 | Анализатор жидкости "Флюорат 02-1" | 670 | 3400/142 | 17.06.2021 |
| 4 | Электронные аналитические и прецизионные весы Acculab | 25303421 | 1122/184 | 21.10.2021 |

Микробиологическая лаборатория

Код образца (пробы): 07/2.21.489.8.7.05


Дата начала исследования: 22.04.2021

Дата окончания исследования: 23.04.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общее микробное число | 2 КОЕ в 1 мл *** | не более 50 | КОЕ/см ³ | МУК 4.2.1018-01 |

Примечание: * мг/дм³ соответствует мг/л** °ж соответствует мг-экв/дм³*** КОЕ в 1 мл соответствует КОЕ/см³

Лицо ответственное за оформление данного протокола:


 Оператор печатного оборудования Ашихмина Н.А.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в городе Ливны"**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710023 23 апреля 2015г.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская,
д. 56А;

Фактический адрес : Орловская область, г. Ливны, ул.
Капитана Филиппова, 52

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель технического директора ОИ

О.А.Бакурова

" 17 " 05 2021г.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №Л1622 от 17.05.2021
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований
к протоколу № Л2019хб от 17.05.2021**

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников:

Питьевая вода из артезианской скважины № 11 ГVK 54200556

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомхоз" Орловская область, Должанский район, п. Долгое, ул. Кирова,
д. 15а

Место осуществления отбора пробы (образца):

Артезианская скважина № 11 ГVK 54200556 по адресу: Орловская область, пгт. Долгое, пер. Комплексный

Основание для отбора и исследований пробы(образца):

Договор от 21.03.2021 № 47

НД на соответствие:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Данный образец (проба) по исследованным показателям соответствует требованиям нормативных документов.

Врач-эксперт

Могилевцева А.Ю.